# ENERGIATODISTUS 2018

| | |
|---|---|
| **Rakennuksen nimi ja osoite:** | Kiilankatu 5<br>Kiilankatu 5<br>90120 OULU |
| **Pysyvä rakennustunnus:** | 103797161H |
| **Rakennuksen valmistumisvuosi:** | 2021 |
| **Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:** | Asuinkerrostalot, joissa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa |
| **Todistustunnus:** | 240599 |

**Energiatodistus on laadittu**

☐ **Uudelle rakennukselle rakennuslupaa haettaessa**

☒ **Uudelle rakennukselle käyttöönottovaiheessa**

☐ **Olemassa olevalle rakennukselle, havainnointikäynnin päivämäärä:**

| | **Energiatehokkuusluokka** |
|---|---|
| A | A 2018 |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

| | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
|---|---|
| Rakennuksen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku | 73 |
| Uuden rakennuksen E-luvun vaatimus | ≤ 90 |

**Todistuksen laatija:**
Laurila, Mika

**Yritys:**
Ins.tsto Lamkon Oy

**Sähköinen allekirjoitus:**
Laurila, Mika
21.09.2021 12:49:47

| **Todistuksen laatimispäivä:** | **Viimeinen voimassaolopäivä:** |
|---|---|
| 21.09.2021 | 21.09.2031 |

# YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

## Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku)

| | |
|---|---|
| **Lämmitetty nettoala** | 1412,0 m² |
| **Lämmitysjärjestelmän kuvaus** | Kaukolämpö<br>Patterilämmitys, märkätiloissa lattialämmitys |
| **Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus** | Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla |

| **Käytettävä energiamuoto** | **Vakioidulla käytöllä laskettu ostoenergia** | | **Energiamuodon kerroin** | **Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus** |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) | - | $kWh_E$/(m²vuosi) |
| kaukolämpö | 79227 | 56 | **0,5** | 28 |
| sähkö | 52526 | 37 | **1,2** | 45 |
| uusiutuva polttoaine | | | **0,5** | |
| fossiilinen polttoaine | | | **1** | |
| kaukojäähdytys | | | **0,28** | |
| **Energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku)** | | | | **73** |

## Rakennuksen energiatehokkuusluokka

**Käytetty E-luvun luokitteluasteikko** **2. Asuinkerrostalot**

**Luokkien rajat asteikolla**

| | | |
|---|---|---|
| **A: ... 75** | **B: 76 ... 100** | **C: 101 ... 130** |
| **D: 131 ... 160** | **E: 161 ... 190** | **F: 191 ... 240** |
| **G: 241 ...** | | |

**Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka** **A**

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu vakioidulla käytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jotta eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Vakioidusta käytöstä johtuen E-luku ei sovellu yksittäisen rakennuksen toteutuneen ja laskennallisen kulutuksen vertailuun. E- lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

# TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA E-LUVUN PARANTAMISEKSI

## Keskeiset suositukset rakennuksen E-lukua parantaviksi toimenpiteiksi (ei koske uusia rakennuksia)

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin sivuilla 6 ja 7, kohdassa "Toimenpide-ehdotukset E-luvun parantamiseksi".

# E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT

## Rakennuskohde

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rakennuksen käyttötarkoitusluokka | Asuinkerrostalot, joissa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa | | | |
| Rakennuksen valmistumisvuosi | 2021 | Lämmitetty nettoala | 1412,0 | m² |

## Rakennusvaippa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ilmanvuotoluku $q_{50}$ | 0,3 | m³/(h m²) | | |
| | **A** m² | **U** W/(m² K) | **U×A** W/K | **Osuus lämpöhäviöistä** % |
| Ulkoseinät | 879,8 | 0,14 | 123,2 | 30 % |
| Yläpohja | 342,0 | 0,08 | 27,4 | 7 % |
| Alapohja | 342,0 | 0,11 | 37,6 | 9 % |
| Ikkunat | 180,7 | 0,63 | 113,8 | 28 % |
| Ulko-ovet | 60,1 | 0,73 | 43,9 | 11 % |
| Kylmäsillat | - | - | 62,6 | 15 % |

## Ikkunat ilmansuunnittain

| | **A** m² | **U** W/(m² K) | **$g_{kohtisuora}$-arvo** - |
|---|---|---|---|
| Pohjoinen | 0,0 | | |
| Koillinen | 69,7 | 0,63 | 0,40 |
| Itä | 0,0 | | |
| Kaakko | 36,7 | 0,63 | 0,40 |
| Etelä | 0,0 | | |
| Lounas | 47,9 | 0,63 | 0,40 |
| Länsi | 0,0 | | |
| Luode | 26,4 | 0,63 | 0,40 |

## Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla

| | **Ilmavirta tulo/poisto** (m³/s) / (m³/s) | **Järjestelmän SFP-luku** kW / (m³/s) | **LTO:n lämpötilasuhde** - | **Jäätymisenesto** °C |
|---|---|---|---|---|
| Pääilmanvaihtokoneet | 0,565 / 0,565 | 1,60 | 79 % | 0,00 |
| Erillispoistot | 0,000 / 0,000 | 1,00 | - | - |
| Ilmanvaihtojärjestelmä | 0,565 / 0,565 | 1,60 | - | - |

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 76 %

## Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Kaukolämpö
Patterilämmitys, märkätiloissa lattialämmitys

| | **Tuoton hyötysuhde** - | **Jaon ja luovutuksen hyötysuhde** - | **Lämpökerroin**[1] - | **Apulaitteiden sähkönkäyttö**[2] kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|---|---|
| Tilojen ja iv:n lämmitys | 97 % | 85 % | | 2,1 |
| Lämpimän käyttöveden valmistus | 97 % | 97 % | | 0,6 |

[1] vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle

[2] lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen

| | **Määrä** kpl | **Tuotto** kWh/vuosi |
|---|---|---|
| Varaava tulisija | | |
| Ilmalämpöpumppu | | |

## Jäähdytysjärjestelmä

**Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin**
-

Jäähdytysjärjestelmä

## Lämmin käyttövesi

| | **Ominaiskulutus** dm³/(m²vuosi) | **Lämmitysenergian nettotarve** kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Lämmin käyttövesi | 600 | 35 |

## Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla

| | **Käyttöaste** - | **Henkilöt** W/m² | **Kuluttajalaitteet** W/m² | **Valaistus** W/m² |
|---|---|---|---|---|
| | 10 %<br>60 % | 3,0 | 4,0 | 9,0 |

# E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET

## Rakennuskohde

| | |
|---|---|
| Rakennuksen käyttötarkoitusluokka | Asuinkerrostalot, joissa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa |
| Rakennuksen valmistumisvuosi | 2021 |
| Lämmitetty nettoala, m² | 1412,0 |
| **E-luku, $kWh_E$ / (m²vuosi)** | 73 |

## E-luvun erittely

| Käytettävät energiamuodot | Vakioidulla käytöllä laskettu ostoenergia kWh/vuosi | Energiamuodon kerroin - | Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus $kWh_E$/vuosi | $kWh_E$/(m²vuosi) |
|---|---|---|---|---|
| kaukolämpö | 79227 | 0,5 | 39614 | 28 |
| sähkö | 52526 | 1,2 | 63032 | 45 |
| fossiilinen polttoaine | | 1 | | |
| kaukojäähdytys | | 0,28 | | |
| uusiutuva polttoaine | | 0,5 | | |
| **YHTEENSÄ** | **131754** | | **102645** | **73** |

## Rakennuksen ympäristössä olevasta energiasta otettu energia, hyödynnetty osuus (kuukausitason erittely lisätiedoissa)

| | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) | |
|---|---|---|---|
| Aurinkosähkö | | | |
| Aurinkolämpö | | | |
| Tuulisähkö | | | |
| Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia | | | |
| Muu ympäristöstä otettu energia, sähkö | | | |
| Muu ympäristöstä otettu energia, lämpö | 5000 | 4 | |

## Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus

| | **Sähkö** kWh/(m²vuosi) | **Lämpö** kWh/(m²vuosi) | **Kaukojäähdytys** kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|---|
| Lämmitysjärjestelmä | | | |
| Tilojen lämmitys[1] | 2,1 | 8,1 | - |
| Tuloilman lämmitys | 0,0 | 4,3 | - |
| Lämpimän käyttöveden valmistus | 0,6 | 42,1 | - |
| Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus | 5,6 | - | - |
| Jäähdytysjärjestelmä | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuluttajalaitteet ja valaistus | 28,9 | - | - |
| **YHTEENSÄ** | 37,2 | 54,5 | 0,0 |

[1] ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen

## Energian nettotarve

| | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Tilojen lämmitys[2] | 9241 | 7 |
| Ilmanvaihdon lämmitys[3] | 6069 | 4 |
| Lämpimän käyttöveden valmistus | 49420 | 35 |
| Jäähdytys | 0 | 0 |

[2] sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa

[3] laskettu lämmöntalteenoton kanssa

## Lämpökuormat

| | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Aurinko | 10714 | 8 |
| Henkilöt | 22264 | 16 |
| Kuluttajalaitteet | 29686 | 21 |
| Valaistus | 11132 | 8 |
| Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä | 4230 | 3 |

## Laskentatyökalun nimi ja versionumero

| | |
|---|---|
| Laskentatyökalun nimi ja versionumero | www.laskentapalvelut.fi, versio 1.4 (01.12.2019) |

# TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS

Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmitystarvelukukorjausta.
Ostoenergian määrät ilmoitetaan energiatodistuksen laatimista edeltävältä täydeltä kalenterivuodelta.

## Toteutunut ostoenergiankulutus

**Lämmitetty nettoala** 1412,0 **m²**

| **Energiaverkoista ostettu energia** | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Kaukolämpö | 0 | 0 |
| Kokonaissähkö | 0 | 0 |
| Kiinteistösähkö | 0 | 0 |
| Käyttäjäsähkö | 0 | 0 |
| Kaukojäähdytys | 0 | 0 |

| **Ostetut polttoaineet**[1] | polttoaineen määrä vuodessa | yksikkö | muunnos-kerroin kWh:ksi | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevyt polttoöljy | 0 | litra | 10 | 0 | 0 |
| Pilkkeet (havu- ja sekapuu) | 0 | pino-m³ | 1300 | 0 | 0 |
| Pilkkeet (koivu) | 0 | pino-m³ | 1700 | 0 | 0 |
| Puupelletit | 0 | kg | 4.7 | 0 | 0 |

[1] Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä".

| **Toteutunut ostoenergia yhteensä** | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Sähkö yhteensä | 0 | 0 |
| Kaukolämpö yhteensä | 0 | 0 |
| Polttoaineet yhteensä | 0 | 0 |
| Kaukojäähdytys | 0 | 0 |
| **YHTEENSÄ** | 0 | 0 |

Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Todistusta laadittaessa energiankulutus lasketaan Etelä-Suomen säätiedoilla ja siten, että rakennuksen käyttö on vakioitu.

Yllä olevassa taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.

# TOIMENPIDE-EHDOTUKSET E-LUVUN PARANTAMISEKSI

Toimenpide-ehdotukset tähtäävät E-luvun parantamiseen, joten ne arvioidaan rakennuksen vakioidulla käytöllä. Osio ei koske uusia rakennuksia.

## Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot ylä- ja alapohja

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon (eivät vaikuta E-lukuun)

## Lisätietoja energiatehokkuudesta

Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä, www.motiva.fi

## LISÄMERKINTÖJÄ

Ilmanvaihto: Keskuskone levy-LTO:lla
LKV: Kaukolämpö
Tilat: Kaukolämpö

| Energiatodistuksen laatimisessa käytettyjä lähtötietoja | |
|---|---|
| Lämpökapasiteetti Crak ominaisarvo $C_{rak\ omin}$, Wh/m²K | 220,0 |
| Rakennuksen ilmatilavuus V, m³ | 4212,0 |
| Tuloilman sisäänpuhalluslämpötila $T_{sp}$, °C | 19,0 |
| Lämpöpumpun tuotto-osuus tilojen lämpöenergian tarpeesta $Q_{LP}/Q_{lämmitys,\ tilat}$ | |
| Lämpöpumpun tuotto-osuus käyttöveden lämpöenergian tarpeesta $Q_{LP}/Q_{lämmitys,\ lkv}$ | |
| Lämmönjakelujärjestelmän lämpöhäviöt lämmittämättömään tilaan $Q_{jakelu,\ ulos}$, kWh/a | 500,0 |

# ENERGIATODISTUS 2018

| | |
|---|---|
| **Rakennuksen nimi ja osoite:** | Kiilankatu 5<br>Kiilankatu 5<br>90120 OULU |
| **Pysyvä rakennustunnus:** | 103797162J |
| **Rakennuksen valmistumisvuosi:** | 2021 |
| **Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:** | Asuinkerrostalot, joissa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa |
| **Todistustunnus:** | 240600 |

**Energiatodistus on laadittu**

☐ **Uudelle rakennukselle rakennuslupaa haettaessa**

☒ **Uudelle rakennukselle käyttöönottovaiheessa**

☐ **Olemassa olevalle rakennukselle, havainnointikäynnin päivämäärä:**

| | **Energiatehokkuusluokka** |
|---|---|
| A | A 2018 |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

| | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
|---|---|
| Rakennuksen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku | 66 |
| Uuden rakennuksen E-luvun vaatimus | ≤ 90 |

**Todistuksen laatija:**
Laurila, Mika

**Yritys:**
Ins.tsto Lamkon Oy

**Sähköinen allekirjoitus:**
Laurila, Mika
21.09.2021 12:48:49

| **Todistuksen laatimispäivä:** | **Viimeinen voimassaolopäivä:** |
|---|---|
| 21.09.2021 | 21.09.2031 |

# YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

## Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku)

| | |
|---|---|
| **Lämmitetty nettoala** | 1789,0 m² |
| **Lämmitysjärjestelmän kuvaus** | Kaukolämpö<br>Patterilämmitys, märkätiloissa lattialämmitys |
| **Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus** | Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla |

| **Käytettävä energiamuoto** | **Vakioidulla käytöllä laskettu ostoenergia** | | **Energiamuodon kerroin** | **Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus** |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) | - | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| kaukolämpö | 76122 | 43 | **0,5** | 21 |
| sähkö | 66318 | 37 | **1,2** | 44 |
| uusiutuva polttoaine | | | **0,5** | |
| fossiilinen polttoaine | | | **1** | |
| kaukojäähdytys | | | **0,28** | |
| **Energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku)** | | | | **66** |

## Rakennuksen energiatehokkuusluokka

**Käytetty E-luvun luokitteluasteikko** **2. Asuinkerrostalot**

**Luokkien rajat asteikolla**

| | | |
|---|---|---|
| **A: ... 75** | **B: 76 ... 100** | **C: 101 ... 130** |
| **D: 131 ... 160** | **E: 161 ... 190** | **F: 191 ... 240** |
| **G: 241 ...** | | |

**Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka** **A**

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu vakioidulla käytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jotta eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Vakioidusta käytöstä johtuen E-luku ei sovellu yksittäisen rakennuksen toteutuneen ja laskennallisen kulutuksen vertailuun. E- lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

# TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA E-LUVUN PARANTAMISEKSI

## Keskeiset suositukset rakennuksen E-lukua parantaviksi toimenpiteiksi (ei koske uusia rakennuksia)

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin sivuilla 6 ja 7, kohdassa "Toimenpide-ehdotukset E-luvun parantamiseksi".

# E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT

## Rakennuskohde

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rakennuksen käyttötarkoitusluokka | Asuinkerrostalot, joissa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa | | | |
| Rakennuksen valmistumisvuosi | 2021 | Lämmitetty nettoala | 1789,0 | m² |

## Rakennusvaippa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ilmanvuotoluku $q_{50}$ | 0,3 | m³/(h m²) | | |
| | **A** m² | **U** W/(m² K) | **U×A** W/K | **Osuus lämpöhäviöistä** % |
| Ulkoseinät | 1211,0 | 0,14 | 169,5 | 35 % |
| Yläpohja | 342,0 | 0,08 | 27,4 | 6 % |
| Alapohja | 342,0 | 0,11 | 37,6 | 8 % |
| Ikkunat | 186,1 | 0,63 | 117,2 | 24 % |
| Ulko-ovet | 62,3 | 0,73 | 45,5 | 9 % |
| Kylmäsillat | - | - | 87,9 | 18 % |

## Ikkunat ilmansuunnittain

| | **A** m² | **U** W/(m² K) | **$g_{kohtisuora}$-arvo** - |
|---|---|---|---|
| Pohjoinen | 0,0 | | |
| Koillinen | 78,5 | 0,63 | 0,36 |
| Itä | 0,0 | | |
| Kaakko | 22,8 | 0,63 | 0,36 |
| Etelä | 0,0 | | |
| Lounas | 55,4 | 0,63 | 0,36 |
| Länsi | 0,0 | | |
| Luode | 29,4 | 0,63 | 0,36 |

## Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla

| | **Ilmavirta tulo/poisto** (m³/s) / (m³/s) | **Järjestelmän SFP-luku** kW / (m³/s) | **LTO:n lämpötilasuhde** - | **Jäätymisenesto** °C |
|---|---|---|---|---|
| Pääilmanvaihtokoneet | 0,716 / 0,716 | 1,60 | 81 % | 0,00 |
| Erillispoistot | 0,000 / 0,000 | 1,00 | - | - |
| Ilmanvaihtojärjestelmä | 0,716 / 0,716 | 1,60 | - | - |

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 77 %

## Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Kaukolämpö
Patterilämmitys, märkätiloissa lattialämmitys

| | **Tuoton hyötysuhde** - | **Jaon ja luovutuksen hyötysuhde** - | **Lämpökerroin**[1] - | **Apulaitteiden sähkönkäyttö**[2] kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|---|---|
| Tilojen ja iv:n lämmitys | 97 % | 85 % | | 2,1 |
| Lämpimän käyttöveden valmistus | 97 % | 97 % | | 0,5 |

[1] vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle

[2] lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen

| | **Määrä** kpl | **Tuotto** kWh/vuosi |
|---|---|---|
| Varaava tulisija | | |
| Ilmalämpöpumppu | | |

## Jäähdytysjärjestelmä

**Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin**
-

Jäähdytysjärjestelmä

## Lämmin käyttövesi

| | **Ominaiskulutus** dm³/(m²vuosi) | **Lämmitysenergian nettotarve** kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Lämmin käyttövesi | 600 | 35 |

## Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla

| | **Käyttöaste** - | **Henkilöt** W/m² | **Kuluttajalaitteet** W/m² | **Valaistus** W/m² |
|---|---|---|---|---|
| | 10 % | | | 9,0 |
| | 60 % | 3,0 | 4,0 | |

# E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET

## Rakennuskohde

| | |
|---|---|
| Rakennuksen käyttötarkoitusluokka | Asuinkerrostalot, joissa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa |
| Rakennuksen valmistumisvuosi | 2021 |
| Lämmitetty nettoala, m² | 1789,0 |
| **E-luku, $kWh_E$ / (m²vuosi)** | 66 |

## E-luvun erittely

| Käytettävät energiamuodot | Vakioidulla käytöllä laskettu ostoenergia kWh/vuosi | Energiamuodon kerroin - | Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus $kWh_E$/vuosi | $kWh_E$/(m²vuosi) |
|---|---|---|---|---|
| kaukolämpö | 76122 | 0,5 | 38061 | 21 |
| sähkö | 66318 | 1,2 | 79582 | 44 |
| fossiilinen polttoaine | | 1 | | |
| kaukojäähdytys | | 0,28 | | |
| uusiutuva polttoaine | | 0,5 | | |
| **YHTEENSÄ** | **142440** | | **117643** | **66** |

## Rakennuksen ympäristössä olevasta energiasta otettu energia, hyödynnetty osuus (kuukausitason erittely lisätiedoissa)

| | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) | |
|---|---|---|---|
| Aurinkosähkö | | | |
| Aurinkolämpö | | | |
| Tuulisähkö | | | |
| Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia | | | |
| Muu ympäristöstä otettu energia, sähkö | | | |
| Muu ympäristöstä otettu energia, lämpö | 5000 | 3 | |

## Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus

| | **Sähkö** kWh/(m²vuosi) | **Lämpö** kWh/(m²vuosi) | **Kaukojäähdytys** kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|---|
| Lämmitysjärjestelmä | | | |
| Tilojen lämmitys[1] | 2,1 | 6,7 | - |
| Tuloilman lämmitys | 0,0 | 4,2 | - |
| Lämpimän käyttöveden valmistus | 0,5 | 30,4 | - |
| Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus | 5,6 | - | - |
| Jäähdytysjärjestelmä | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuluttajalaitteet ja valaistus | 28,9 | - | - |
| **YHTEENSÄ** | 37,1 | 41,3 | 0,0 |

[1] ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen

## Energian nettotarve

| | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Tilojen lämmitys[2] | 10173 | 6 |
| Ilmanvaihdon lämmitys[3] | 7536 | 4 |
| Lämpimän käyttöveden valmistus | 62615 | 35 |
| Jäähdytys | 0 | 0 |

[2] sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa

[3] laskettu lämmöntalteenoton kanssa

## Lämpökuormat

| | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Aurinko | 9592 | 5 |
| Henkilöt | 28209 | 16 |
| Kuluttajalaitteet | 37612 | 21 |
| Valaistus | 14104 | 8 |
| Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä | 4888 | 3 |

## Laskentatyökalun nimi ja versionumero

| | |
|---|---|
| Laskentatyökalun nimi ja versionumero | www.laskentapalvelut.fi, versio 1.4 (01.12.2019) |

# TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS

Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmitystarvelukukorjausta.
Ostoenergian määrät ilmoitetaan energiatodistuksen laatimista edeltävältä täydeltä kalenterivuodelta.

## Toteutunut ostoenergiankulutus

**Lämmitetty nettoala** 1789,0 **m²**

| **Energiaverkoista ostettu energia** | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Kaukolämpö | 0 | 0 |
| Kokonaissähkö | 0 | 0 |
| Kiinteistösähkö | 0 | 0 |
| Käyttäjäsähkö | 0 | 0 |
| Kaukojäähdytys | 0 | 0 |

| **Ostetut polttoaineet**[1] | polttoaineen määrä vuodessa | yksikkö | muunnos-kerroin kWh:ksi | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevyt polttoöljy | 0 | litra | 10 | 0 | 0 |
| Pilkkeet (havu- ja sekapuu) | 0 | pino-m³ | 1300 | 0 | 0 |
| Pilkkeet (koivu) | 0 | pino-m³ | 1700 | 0 | 0 |
| Puupelletit | 0 | kg | 4.7 | 0 | 0 |

[1] Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä".

| **Toteutunut ostoenergia yhteensä** | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Sähkö yhteensä | 0 | 0 |
| Kaukolämpö yhteensä | 0 | 0 |
| Polttoaineet yhteensä | 0 | 0 |
| Kaukojäähdytys | 0 | 0 |
| **YHTEENSÄ** | 0 | 0 |

Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Todistusta laadittaessa energiankulutus lasketaan Etelä-Suomen säätiedoilla ja siten, että rakennuksen käyttö on vakioitu.

Yllä olevassa taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.

# TOIMENPIDE-EHDOTUKSET E-LUVUN PARANTAMISEKSI

Toimenpide-ehdotukset tähtäävät E-luvun parantamiseen, joten ne arvioidaan rakennuksen vakioidulla käytöllä. Osio ei koske uusia rakennuksia.

## Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot ylä- ja alapohja

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon (eivät vaikuta E-lukuun)

## Lisätietoja energiatehokkuudesta

Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä, www.motiva.fi

## LISÄMERKINTÖJÄ

Ilmanvaihto: Keskuskone levy-LTO:lla
LKV: Kaukolämpö
Tilat: Kaukolämpö

| Energiatodistuksen laatimisessa käytettyjä lähtötietoja | |
|---|---|
| Lämpökapasiteetti Crak ominaisarvo $C_{rak\ omin}$, Wh/m²K | 220,0 |
| Rakennuksen ilmatilavuus V, m³ | 4848,0 |
| Tuloilman sisäänpuhalluslämpötila $T_{sp}$, °C | 19,0 |
| Lämpöpumpun tuotto-osuus tilojen lämpöenergian tarpeesta $Q_{LP}/Q_{lämmitys,\ tilat}$ | |
| Lämpöpumpun tuotto-osuus käyttöveden lämpöenergian tarpeesta $Q_{LP}/Q_{lämmitys,\ lkv}$ | |
| Lämmönjakelujärjestelmän lämpöhäviöt lämmittämättömään tilaan $Q_{jakelu,\ ulos}$, kWh/a | 0,0 |

# ENERGIATODISTUS 2018

**Rakennuksen nimi ja osoite:** Kiilankatu 5
Kiilankatu 5
90120 OULU

**Pysyvä rakennustunnus:** 103797163K
**Rakennuksen valmistumisvuosi:** 2021
**Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:** Rivitalot

**Todistustunnus:** 240603

**Energiatodistus on laadittu**
☐ **Uudelle rakennukselle rakennuslupaa haettaessa**
☒ **Uudelle rakennukselle käyttöönottovaiheessa**
☐ **Olemassa olevalle rakennukselle, havainnointikäynnin päivämäärä:**

| | Energiatehokkuusluokka |
|---|---|
| A | A 2018 |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | |
| F | |
| G | |

| | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
|---|---|
| Rakennuksen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku | 74 |
| Uuden rakennuksen E-luvun vaatimus | ≤ 105 |

**Todistuksen laatija:**
Laurila, Mika

**Yritys:**
Ins.tsto Lamkon Oy

**Sähköinen allekirjoitus:**
Laurila, Mika
21.09.2021 12:47:44

**Todistuksen laatimispäivä:**
21.09.2021

**Viimeinen voimassaolopäivä:**
21.09.2031

# YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

## Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku)

| | |
|---|---|
| **Lämmitetty nettoala** | 755,0 m² |
| **Lämmitysjärjestelmän kuvaus** | Kaukolämpö<br>Patterilämmitys, märkätiloissa lattialämmitys |
| **Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus** | Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla |

| **Käytettävä energiamuoto** | **Vakioidulla käytöllä laskettu ostoenergia** | | **Energiamuodon kerroin** | **Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus** |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) | - | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| kaukolämpö | 47195 | 63 | **0,5** | 31 |
| sähkö | 26667 | 35 | **1,2** | 42 |
| uusiutuva polttoaine | | | **0,5** | |
| fossiilinen polttoaine | | | **1** | |
| kaukojäähdytys | | | **0,28** | |
| **Energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku)** | | | | **74** |

## Rakennuksen energiatehokkuusluokka

**Käytetty E-luvun luokitteluasteikko** **1. Pienet asuinrakennukset**

**Luokkien rajat asteikolla**

| | | |
|---|---|---|
| **A: ... 80** | **B: 81 ... 110** | **C: 111 ... 150** |
| **D: 151 ... 210** | **E: 211 ... 340** | **F: 341 ... 410** |
| **G: 411 ...** | | |

**Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka** **A**

E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu vakioidulla käytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jotta eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Vakioidusta käytöstä johtuen E-luku ei sovellu yksittäisen rakennuksen toteutuneen ja laskennallisen kulutuksen vertailuun. E- lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.

# TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA E-LUVUN PARANTAMISEKSI

## Keskeiset suositukset rakennuksen E-lukua parantaviksi toimenpiteiksi (ei koske uusia rakennuksia)

Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin sivuilla 6 ja 7, kohdassa "Toimenpide-ehdotukset E-luvun parantamiseksi".

# E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT

## Rakennuskohde

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rakennuksen käyttötarkoitusluokka | Rivitalot | | | |
| Rakennuksen valmistumisvuosi | 2021 | Lämmitetty nettoala | 755,0 | m² |

## Rakennusvaippa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ilmanvuotoluku $q_{50}$ | 0,9 | m³/(h m²) | | |
| | **A** m² | **U** W/(m² K) | **U×A** W/K | **Osuus lämpöhäviöistä** % |
| Ulkoseinät | 291,6 | 0,13 | 37,9 | 11 % |
| Yläpohja | 755,5 | 0,08 | 60,4 | 17 % |
| Alapohja | 755,5 | 0,11 | 83,1 | 24 % |
| Ikkunat | 96,7 | 0,63 | 60,9 | 18 % |
| Ulko-ovet | 75,3 | 0,73 | 55,0 | 16 % |
| Kylmäsillat | - | - | 49,5 | 14 % |

## Ikkunat ilmansuunnittain

| | **A** m² | **U** W/(m² K) | **$g_{kohtisuora}$-arvo** - |
|---|---|---|---|
| Pohjoinen | 0,0 | | |
| Koillinen | 13,9 | 0,63 | 0,40 |
| Itä | 0,0 | | |
| Kaakko | 31,7 | 0,63 | 0,40 |
| Etelä | 0,0 | | |
| Lounas | 32,4 | 0,63 | 0,40 |
| Länsi | 0,0 | | |
| Luode | 18,7 | 0,63 | 0,40 |

## Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla

| | **Ilmavirta tulo/poisto** (m³/s) / (m³/s) | **Järjestelmän SFP-luku** kW / (m³/s) | **LTO:n lämpötilasuhde** - | **Jäätymisenesto** °C |
|---|---|---|---|---|
| Pääilmanvaihtokoneet | 0,302 / 0,302 | 1,00 | 82 % | 4,00 |
| Erillispoistot | 0,000 / 0,000 | 1,00 | - | - |
| Ilmanvaihtojärjestelmä | 0,302 / 0,302 | 1,00 | - | - |

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 70 %

## Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Kaukolämpö
Patterilämmitys, märkätiloissa lattialämmitys

| | **Tuoton hyötysuhde** - | **Jaon ja luovutuksen hyötysuhde** - | **Lämpökerroin**[1] - | **Apulaitteiden sähkönkäyttö**[2] kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|---|---|
| Tilojen ja iv:n lämmitys | 94 % | 85 % | | 2,6 |
| Lämpimän käyttöveden valmistus | 94 % | 97 % | | 1,2 |

[1] vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle

[2] lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen

| | **Määrä** kpl | **Tuotto** kWh/vuosi |
|---|---|---|
| Varaava tulisija | | |
| Ilmalämpöpumppu | | |

## Jäähdytysjärjestelmä

**Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin**
-

Jäähdytysjärjestelmä

## Lämmin käyttövesi

| | **Ominaiskulutus** dm³/(m²vuosi) | **Lämmitysenergian nettotarve** kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Lämmin käyttövesi | 95 | 6 |

## Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla

| | **Käyttöaste** - | **Henkilöt** W/m² | **Kuluttajalaitteet** W/m² | **Valaistus** W/m² |
|---|---|---|---|---|
| | 10 %<br>60 % | 2,0 | 3,0 | 6,0 |

# E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET

## Rakennuskohde

| | |
|---|---|
| Rakennuksen käyttötarkoitusluokka | Rivitalot |
| Rakennuksen valmistumisvuosi | 2021 |
| Lämmitetty nettoala, $m^2$ | 755,0 |
| **E-luku, $kWh_E$ / ($m^2$vuosi)** | 74 |

## E-luvun erittely

| Käytettävät energiamuodot | Vakioidulla käytöllä laskettu ostoenergia kWh/vuosi | Energiamuodon kerroin - | Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus $kWh_E$/vuosi | $kWh_E/(m^2$vuosi) |
|---|---|---|---|---|
| kaukolämpö | 47195 | 0,5 | 23598 | 31 |
| sähkö | 26667 | 1,2 | 32000 | 42 |
| fossiilinen polttoaine | | 1 | | |
| kaukojäähdytys | | 0,28 | | |
| uusiutuva polttoaine | | 0,5 | | |
| **YHTEENSÄ** | **73862** | | **55597** | **74** |

## Rakennuksen ympäristössä olevasta energiasta otettu energia, hyödynnetty osuus (kuukausitason erittely lisätiedoissa)

| | kWh/vuosi | kWh/($m^2$vuosi) | |
|---|---|---|---|
| Aurinkosähkö | | | |
| Aurinkolämpö | | | |
| Tuulisähkö | | | |
| Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia | | | |
| Muu ympäristöstä otettu energia, sähkö | | | |
| Muu ympäristöstä otettu energia, lämpö | | | |

## Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus

| | Sähkö kWh/($m^2$vuosi) | Lämpö kWh/($m^2$vuosi) | Kaukojäähdytys kWh/($m^2$vuosi) |
|---|---|---|---|
| Lämmitysjärjestelmä | | | |
| Tilojen lämmitys[1] | 2,6 | 37,6 | - |
| Tuloilman lämmitys | 7,0 | 0,0 | - |
| Lämpimän käyttöveden valmistus | 1,2 | 21,2 | - |
| Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus | 3,5 | - | - |
| Jäähdytysjärjestelmä | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kuluttajalaitteet ja valaistus | 21,0 | - | - |
| **YHTEENSÄ** | 35,3 | 58,8 | 0,0 |

[1] ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen

## Energian nettotarve

| | kWh/vuosi | kWh/($m^2$vuosi) |
|---|---|---|
| Tilojen lämmitys[2] | 23266 | 31 |
| Ilmanvaihdon lämmitys[3] | 5306 | 7 |
| Lämpimän käyttöveden valmistus | 4200 | 6 |
| Jäähdytys | 0 | 0 |

[2] sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa

[3] laskettu lämmöntalteenoton kanssa

## Lämpökuormat

| | kWh/vuosi | kWh/($m^2$vuosi) |
|---|---|---|
| Aurinko | 6218 | 8 |
| Henkilöt | 7937 | 11 |
| Kuluttajalaitteet | 11905 | 16 |
| Valaistus | 3968 | 5 |
| Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä | 5830 | 8 |

## Laskentatyökalun nimi ja versionumero

| | |
|---|---|
| Laskentatyökalun nimi ja versionumero | www.laskentapalvelut.fi, versio 1.4 (01.12.2019) |

# TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS

Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmitystarvelukukorjausta.
Ostoenergian määrät ilmoitetaan energiatodistuksen laatimista edeltävältä täydeltä kalenterivuodelta.

## Toteutunut ostoenergiankulutus

**Lämmitetty nettoala** 755,0 **m²**

| **Energiaverkoista ostettu energia** | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Kaukolämpö | 0 | 0 |
| Kokonaissähkö | 0 | 0 |
| Kiinteistösähkö | 0 | 0 |
| Käyttäjäsähkö | 0 | 0 |
| Kaukojäähdytys | 0 | 0 |

| **Ostetut polttoaineet**[1] | polttoaineen määrä vuodessa | yksikkö | muunnos-kerroin kWh:ksi | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevyt polttoöljy | 0 | litra | 10 | 0 | 0 |
| Pilkkeet (havu- ja sekapuu) | 0 | pino-m³ | 1300 | 0 | 0 |
| Pilkkeet (koivu) | 0 | pino-m³ | 1700 | 0 | 0 |
| Puupelletit | 0 | kg | 4.7 | 0 | 0 |

[1] Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä".

| **Toteutunut ostoenergia yhteensä** | kWh/vuosi | kWh/(m²vuosi) |
|---|---|---|
| Sähkö yhteensä | 0 | 0 |
| Kaukolämpö yhteensä | 0 | 0 |
| Polttoaineet yhteensä | 0 | 0 |
| Kaukojäähdytys | 0 | 0 |
| **YHTEENSÄ** | 0 | 0 |

Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Todistusta laadittaessa energiankulutus lasketaan Etelä-Suomen säätiedoilla ja siten, että rakennuksen käyttö on vakioitu.

Yllä olevassa taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.

# TOIMENPIDE-EHDOTUKSET E-LUVUN PARANTAMISEKSI

Toimenpide-ehdotukset tähtäävät E-luvun parantamiseen, joten ne arvioidaan rakennuksen vakioidulla käytöllä. Osio ei koske uusia rakennuksia.

## Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot ylä- ja alapohja

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät

### Toimenpide-ehdotukset ja arvioidut ostoenergian muutokset

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

| | Lämpö, ostoenergian muutos | Sähkö, ostoenergian muutos | Jäähdytys, ostoenergian muutos | E-luvun muutos |
|---|---|---|---|---|
| | kWh/vuosi | kWh/vuosi | kWh/vuosi | $kWh_E/(m^2vuosi)$ |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon (eivät vaikuta E-lukuun)

## Lisätietoja energiatehokkuudesta

Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä, www.motiva.fi

# LISÄMERKINTÖJÄ

Ilmanvaihto: Asuntokohtainen / Deekax DIVK-C91 / -C99
LKV: Kaukolämpö
Tilat: Kaukolämpö

| Energiatodistuksen laatimisessa käytettyjä lähtötietoja | |
|---|---|
| Lämpökapasiteetti Crak ominaisarvo $C_{rak\ omin}$, Wh/m²K | 70,0 |
| Rakennuksen ilmatilavuus V, m³ | 2054,0 |
| Tuloilman sisäänpuhalluslämpötila $T_{sp}$, °C | 18,0 |
| Lämpöpumpun tuotto-osuus tilojen lämpöenergian tarpeesta $Q_{LP}/Q_{lämmitys,\ tilat}$ | |
| Lämpöpumpun tuotto-osuus käyttöveden lämpöenergian tarpeesta $Q_{LP}/Q_{lämmitys,\ lkv}$ | |
| Lämmönjakelujärjestelmän lämpöhäviöt lämmittämättömään tilaan $Q_{jakelu,\ ulos}$, kWh/a | 1000,0 |